

АКТ
комиссионной проверки готовности к началу 2023/2024 учебного года
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
Менделеевская детская школа искусств
(МБОУДО Менделеевская ДШИ)

«17» августа 2023 г.

г. Солнечногорск

В соответствии с приказом Управления культуры администрации городского округа Солнечногорск от 08.08.2023 года № 54 «О проведении комиссионной проверки готовности к началу 2023-2024 учебного года в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования сферы культуры городского округа Солнечногорск Московской области» комиссия в составе:

- начальник Управления культуры администрации городского округа Солнечногорск Журкевич П.В. – (председатель);
- заместитель начальника Управления культуры администрации городского округа Солнечногорск Третьякова С.Г.;
- главный эксперт отдела финансовой политики, закупок и делопроизводства Управления культуры Стреха Г.А.;
- главный эксперт отдела финансовой политики, закупок и делопроизводства Управления культуры Полетаева И.В. в присутствии директора учреждения Юговой М.В. провела проверку готовности к началу 2023/2024 учебного года МБОУДО Менделеевская ДШИ.

В ходе проверки установлено:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта: (ведомственная принадлежность, форма собственности): муниципальная собственность на праве оперативного управления.

Адрес: 141503, Московская область, г.о. Солнечногорск, пос. Менделеево, ул. Куйбышева, д.34.

Телефон: 8 (4962) 66-18-08.

Руководитель Югова Мария Владимировна.

- Контингент учащихся 371 человек.

- Характеристика прилегающей местности: жилой сектор, автостанция, территория учреждения не имеет периметрового ограждения.

- Освещенность объекта и его территории в ночное время суток удовлетворительное.

- Категория объекта третья. Паспорт безопасности в наличии.

2. Наличие планов эвакуации, соответствие их действующим нормативным документам: планы эвакуации в наличии, действующими нормативными документам соответствуют.

3. Состояние путей эвакуации: удовлетворительное, аварийных (запасных)

- выходов из зданий 2; путей эвакуации 2, их состояние удовлетворительное, содержатся свободными. Отсутствует эвакуационный выход со второго этажа здания.
4. Направление открывания дверей, наличие механизмов самозакрывания: открывание дверей наружу, механизмы самозакрывания отсутствуют.
5. Возможность открывания замков дверей изнутри без ключей: не оборудованы легко закрывающимися запорами.
6. Наличие знаков пожарной безопасности, световых указателей «ВЫХОД»: в наличии.
7. Достаточность и исправность средств пожаротушения (огнетушителей, внутренних пожарных кранов и др.): все средства пожаротушения находятся в исправном состоянии в достаточном количестве в соответствии с нормативными требованиями.
8. Наличие и исправность средств связи, автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре: средства связи в наличии, АПС в исправном состоянии, ежемесячное техническое обслуживание системы проводится.
9. Исправность наружного и внутреннего водоснабжения: внутреннее водоснабжение в исправном состоянии.
10. Состояние противопожарных преград (дверей, перегородок, перемычек, заделки негорючими материалами мест прохода коммуникаций через стены, перегородки, перекрытия): удовлетворительное.
11. Наличие в подвальных помещениях окон с приемками для выпуска дыма и организации тушения пожаров: подвальное помещение отсутствует.
12. Обеспечение пожарной безопасности в помещениях, сдаваемых в аренду: помещения в аренду не сдаются.
13. Знание руководством и сотрудниками учреждения с массовым пребыванием людей порядка действий в случае возникновения пожара: инструктажи руководства и сотрудников учреждения, пожарные эвакуационные тренировки проводятся в соответствии с планом противопожарного режима.
14. Приказ о создании постоянно действующей рабочей группы по организации и проведению мероприятий по профилактике террористических и экстремистских угроз: составлен.

15. Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, возникновения пожара: разработаны.

16. Наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта: в наличии, инструктажи с дежурной службой проводятся.

17. Устав МБОУДО Менделеевская детская школа искусств от 09 июня 2020 года.

18. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством образования Московской области N 76876.0 от 21 декабря 2016 года серия 50Л01, N 0008756, срок действия лицензии - бессрочно.

19. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в образовательной организации проведены.

20. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 50.16.06.000.M000187.12.12 выдано 17.12.2012. Бланк №2329590.




21. Здание ДШИ доступно полностью всем (ДПВ) маломобильным группам населения.

22. Паспорт безопасности организации в наличии, актуален.

23. Предписания органов государственного контроля (надзора) за 2023 год отсутствуют.

Заключение комиссии: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Менделеевская детская школа искусств к началу нового учебного года готово с замечаниями. Необходимо устранить нарушения в вопросах противопожарной безопасности.

Члены комиссии:

	П.В. Журкевич
	С.Г. Третьякова
	Г.А. Стреха
	И.В. Полетаева

Ознакомлена, копию акта получила «17» 08 2023 г.

директор МБОУДО Менделеевская ДШИ

Югова М.В.